



WESTKALK Vereinigte Warsteiner
Kalksteinindustrie GmbH & Co. KG
Kreisstr. 50
59581 Warstein-Suttrop

Eignungsbeurteilung

**Güteüberwachung von Baustoffgemischen nach
„Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische und Böden zur Herstellung von
Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau , Teil: Güteüberwachung“ –
TL G SoB-StB 04/Fassung 2007**


Produzent: WESTKALK Vereinigte Warsteiner Kalksteinindustrie GmbH & Co. KG
Lieferwerk: Werk I, Warstein / Hohe Liet
Gesteinsart: Kalkstein (dev. Massenkalk)
überwachte Baustoffgemische 0/32
Überwachungsprüfung: 1. Prüfdurchgang 2020
Prüfbericht Nr.: 34F 1 938 004 20 1 14 vom 04.06.2020
Probenahme am: 05.02.2020

Verwendungsmöglichkeiten nach TL SoB-StB 04/Fassung 2007; ZTV SoB-StB 04/Fassung 2007

Liefer- körnung	Bezeichnung		Einsatz- u. Verwendungsmöglich- keiten ¹⁾	
			Belastungsklassen	
			BK 100 bis BK 10	BK 3,2 bis 0,3
0/32	<i>G_v; OC₉₀; UF₅; SI₁₅; W_{opt} = 4,7 M.-%</i>	<i>C_{100/0}; F₁; SZ₂₆</i>	FSS	FSS

¹⁾ = Entsprechende zusätzliche Regelungen in Leistungsverzeichnissen und Ausschreibungen sind zu beachten.
FSS = Frostschuttschicht gemäß ZTV SoB-StB 04 /Fassung 2007

INSTITUT FÜR KALK- UND MÖRTELFORSCHUNG E.V.


Dr. S. Hammerschmidt
stellvertretender Prüfstellenleiter

